Cégbajróvá 2019.04.30.
GD

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. • Tel.: +36 1 459 7777 • www.mekh.hu

BAJA ENERGETIKA KFT	Iktatószám: EN-B/29/2019
Előadó: Kajdi Dóra	
Érkezett: 2019 ÁPR 30.	Oldalszám: 2
Határidő: 2019 04 hótól	
Irattári tételszám: 394	

ÜGYIRATSZÁM: TFAFO-120/ 5 /2019
ÜGYINTÉZŐ: NAGY TIBOR
TELEFON: +36-1-459-7952
FAX: +36-1-459-7668
E-MAIL: tavhoengedelyezes@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: H 1095/2019

TÁRGY: A 33/2012 SZÁMÚ HATÁROZATTAL KIADOTT TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: **Hivatal**) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

I.1. A Hivatal a **Baja Energetika Bajai Energia racionalizációs és Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (6500 Baja, Kodály utca 29/a.; cégjegyzékszám: 03 09 114727; adószám: 13970628-2-03; a továbbiakban: **Engedélyes**) a 2012. február 06. napján kelt 33/2012. számú határozattal – Baja települést illetően – kiadott távhőtermelői működési engedélye (a továbbiakban: **Engedély**) módosítása iránti kérelmének **helyt ad**.

I.2. A Hivatal az Engedélyben feltüntetett adatokat a jelen módosító határozat elválaszthatatlan részét képező, az adatokat a kérelemmel érintett és hivatalból végzett módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazó mellékletben (a továbbiakban: **Melléklet**) feltüntetett értékekre és adatokra **módosítja**.

I.3. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

II. A Hivatalnak igazgatási szolgáltatási díj megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az Engedélyes az eljárás során azt lerótta.

A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

III. A határozat ellen közigazgatási per megindításának van helye a közléstől számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, amennyiben egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT
A hitelesség ellenőrzéséhez kattintson ide!

INDOKOLÁS

Előzmények

Az Engedélyes a Hivatalhoz 2019. március 21-én érkeztetett beadványában kérte az Engedély módosítását. Az Engedélyes a kérelmében az általa működtetett gázkazánok maradó/tervezett élettartamának módosítását kérte, azt műszakilag megalapozó dokumentumokkal alátámasztva.

Az Engedélyes a kérelméhez csatolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást, a pontforrás levegővédelmi működési engedélyt és a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Mérésügyi és Biztonsági Osztálya szakvéleményeit tartalmazó mellékleteket.

Az Engedélyes a 2019. április 2-án érkezett két beadványával kiegészítette és pontosította a kérelmét a telephely összes beépített villamos teljesítménye, a maradó/tervezett élettartam lejártának ideje és a telephelyen lévő más termelővel kapcsolatos adatainak vonatkozásában, továbbá csatolta a távhőtermelés fenntarthatóságát alátámasztó ötéves üzleti tervet, valamint az energetikai berendezések hidraulikai kapcsolási rajzát.

Megállapítások

A Hivatal a kérelmet, a kérelemhez csatolt iratokat megvizsgálta, és megállapította, hogy azok formailag és tartalmilag megfelelnek a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: **Tszt.**), valamint az annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) kormányrendeletben (a továbbiakban: **Tszt.-Vhr.**) foglaltaknak.

Az Engedélyben foglalt távhőtermelői tevékenységnek az Engedélyes kérelme szerinti módosítása megfelel a Tszt. 18. §-ában, valamint a Tszt.-Vhr.-ben az Engedélyesre vonatkozóan – a folyamatos és biztonságos távhőellátás teljesítésére vonatkozó kötelezettsége érdekében – előírt követelményeknek. Ezért a Hivatal az Engedély módosításáról – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A **Melléklet *„A"* részének** tartalma az Engedélyesnél történt változások és átalakítások következményeképpen a következők szerint módosul:

Az *„**A/I.** Az Engedélyes főbb adatai"* táblázatban a *„Befektetett eszközök engedélykéréskor"* adat a *„Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély jelen módosításakor"* adatra módosul, valamint a korábbi 156,5 MFt helyett 39,985 MFt kerül feltüntetésre.

Az *„**A/II.** A távhőtermelő létesítmény (telephely) főbb adatai"* táblázatban a *„Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség"* értéke 20,27 MW-ról 18,24 MW-ra csökken.

A **Melléklet *„B"* részének** tartalma a következők szerint változik:

- A *„Gyártó"* megnevezésű sor tartalma az 1. és a 2. helyszám esetében, a korábbi üres mezőről *„Láng Gépgyár"*-ra módosul.
- A *„Belépő víz névleges hőmérséklete"* megnevezésű sor tartalma az összes helyszám esetében a korábbi 70 °C -ról 50 °C -ra csökken.
- A *„Kilépő víz névleges hőmérséklete"* megnevezésű sor tartalma az összes helyszám esetében a korábbi 110 °C -ról 90 °C -ra csökken.
- A kazán jellemzői kiegészülnek a *„Legalacsonyabb tüzelőteljesítmény"* megnevezésű sorral, melynek értékei az 1. helyszámú kazán esetében 2,25 MW, a 2. helyszámú kazán esetében 1,39 MW, a 3. helyszámú kazán esetében 2,44 MW.
- A melegvíz kazánok *„Maradó/tervezett élettartam"* megnevezésű sor *„Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja"* megnevezésű sorra módosul, tartalma az 1. helyszámú

kazán esetében *„1998."*-ról *„2029."*-re, míg a 2. és a 3. helyszámú kazánok esetében *"1988."*-ról *„2029."*-re változik.

Az Engedélyes kérelmén túl a **Melléklet *„A"* részének** tartalma az alábbiak szerint módosul:

Az *„A/I. Az Engedélyes főbb adatai"* megnevezésű táblázat esetében:

- Az *„Alapítási okirat kelte"* megnevezésű sor *„Létesítő okirat kelte"* megnevezésű sorra módosul.
- Az *„Jegyzett tőkéje"* megnevezésű sor értéke a korábbi 3 MFt-ról 159,5 MFt-ra nő.
- A *„Főtevékenység"* elnevezésű sor tartalma *„3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás"*-ra módosul.
- A *„Kapcsolódó tevékenységek"* elnevezésű sor tartalma *„cégkivonat szerint"*-re módosul, tekintettel arra, hogy a cégkivonat tartalmának az Engedélyes szándéka szerinti megváltozását – a kapcsolódó tevékenységek tekintetében – a mindenkor hatályos cégkivonat tartalmazza. Ezáltal az egyes változásoknak az Engedélyben történő – engedélymódosításon keresztüli – átvezetése szükségtelenné válik, és így nem jelentkezik indokolatlan adminisztrációs és gazdasági teher sem az Engedélyes, sem a Hivatal számára.

Az *„A/II. A távhőtermelő létesítmény (telephely) főbb adatai"* megnevezésű táblázatok esetében:

- A *„Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)"* elnevezésű sor tartalma „saját távhőszolgáltatási célra termel"-re módosul.
- Az *„Energiahordozó származása és beszerzési módja"* megnevezésű sorban eddig feltüntetett adat *„Bajatechnik Kft.-Shell Hungary Zrt."*-ről *„földgáz elosztóhálózat, szabadpiac"*-ra módosul, tekintettel arra, hogy a felhasznált energiahordozó beszerzésére szerződött szabadpiaci partner időről időre változhat, és ez jellemzően nincs közvetlen befolyással a távhőellátás biztonságára.
- A 18-25. sorok törlésre kerülnek, tekintettel arra, hogy azok a létesítésre vonatkozó információkat tartalmazták, így a működési engedélyben indokolatlan azok feltüntetése.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés *a)* pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki.

Az eljárási költségről a Hivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr**.) 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezik.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. melléklet C. táblázatának 20. *b)* pontja rendelkezik.

A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapszik. Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja a közigazgatási per lehetőségét. A perindítás határideje a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp**.) 39. § (1) bekezdésén, a közigazgatási cselekmény keresetlevél benyújtásától függetlenül történő hatályosulása a Kp. 39. § (6) bekezdésén alapszik. A Hivatal a tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján adta meg.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a közlés napján véglegessé válik. A véglegessé vált határozatot – a személyes és védett adatok kivételével – a Tszt. 4. § (5) bekezdése alapján a Hivatal a honlapján közzéteszi.

Budapest, 2019. április

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából

Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes

Kapják:
1./ Baja Energetika Kft.
2./ Hivatal, Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
3./ Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály (tájékoztatásul)

Melléklet

„A"

A/I. Az Engedélyes főbb adatai

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Gazdálkodó szervezet (Engedélyes) cégneve	-	Baja Energetika Bajai Energia racionalizációs és Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2.	Rövid neve	-	Baja Energetika Kft.
3.	Székhelye	-	6500 Baja, Kodály utca 29/a.
4.	Létesítő okirat kelte	dátum	2007.04.26.
5.	Cégformája	-	korlátolt felelősségű társaság
6.	Cégjegyzék száma	-	03-09-114727
7.	Adószáma	-	13970628-2-03
8.	Jegyzett tőkéje	MFt	159,5
9.	Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély jelen módosításakor*	MFt	39,985
10.	Tevékenységi köre		
11.	Főtevékenység	-	3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
12.	Kapcsolódó tevékenységek	-	Cégkivont szerint
13.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített villamos teljesítménye*	MW	0
14.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített hőteljesítménye*	MW	20,27

* a jelen Engedély vonatkozásában

A/II. A távhőtermelő létesítmény (telephely) főbb adatai

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Újvárosi Fűtőmű
2.	Telephely címe	-	6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	0
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	0
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	0
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	20,27
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	18,24
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	30 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	földgáz elosztó hálózat, szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	1999.02.01.

„ B"

Az Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
Helyszám	**-**	**1.**	**2.**	**3.**
Gyártó	-	Szolnoki Vasfa	Láng Gépgyár	Láng Gépgyár
Típus	-	AKH 7500 M	HLF 4/12	HLF 7/12
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	-	nem	nem	nem
Névleges teljesítmény	MW	7,5	4,63	8,14
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	86,6	53,5	93,9
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	50	50	50
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	90	90	90
Kazánhatásfok	%	90	90	90
Legalacsonyabb tüzelőteljesítmény	MW	2,25	1,39	2,44
Üzembehelyezés időpontja	dátum	1998.	1988.	1988.
Maradó/tervezett élettartam lejártának ideje	dátum	2029.	2029.	2029.